



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
г. Новошахтинска**

ул. Дзержинского, 18, г. Новошахтинск,
Ростовская область, 346919

05

04.2018

7-34-2018

№

Директору МБУ ДО «ЦРТДиЮ»

Ахмедиевой Г.А.

Ростовская область,
г. Новошахтинск,
пр. Ленина, 21/16

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой города на основании поручения прокуратуры области от 27.03.2018 № 7/1-64-2018 с привлечением специалистов ОНД ГУ МЧС России по РО г. Новошахтинска проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на рынках и в местах массового пребывания граждан на поднадзорной территории.

При проведении проверки МБУ ДО «ЦРТДиЮ», расположенном по адресу: г. Новошахтинск, пр-т Ленина, 21/16, выявлены нарушения Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима, утвержденных Постановления Правительства от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (далее-Правила), Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее ФЗ-123 от 22.07.2008), свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее СП 3.13130.2009).

Так, на объекте:

- не соответствует установленным требованиям план эвакуации людей при пожаре со второго этажа здания (ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4; ГОСТ Р 12.2.142-2009 п. 6.2.7);
- при включении системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается световой указатель «Выход» на первом этаже здания (ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.ст. 4, 84; НПБ 104-03 п. 3.13);
- не обеспечена четкая слышимость звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на первом этаже здания (ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4; НПБ 104-03 п. 3.15);

A1 № 452430

- допускается эксплуатация светильников со снятыми плафонами в помещении радиорубки (ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4; Правила п. 42);
- установлен стенд и лавка у эвакуационного выхода на первом этаже здания (ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4; Правила п. 36. – нарушение устранено в ходе проведения проверки).

Вышеуказанные нарушения требований норм и правил пожарной безопасности создают непосредственную угрозу возникновения пожара и здоровью и жизни людей.

Неисполнение требований и правил пожарной безопасности, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6 и 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять действенные меры к устранению допущенных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.
2. По выявленным фактам нарушения законов организовать служебную проверку, по итогам которой решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.
3. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с участием представителя прокуратуры г. Новошахтинска. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования сообщить в прокуратуру города в месячный срок со дня его вынесения с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Прокурор города

старший советник юстиции
И.А. Щербаков 2-14-99

В.Л.Бондаренко